




令和2年7月 騒音・振動測定値報告



工場内配置図



| 測定項目 | 規制基準値 | 7/1(水) | | 7/8(水) | | 7/15(水) | | 7/22(水) | | 7/29(水) | |
|----------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 10:00 ~ 10:10 | 15:00 ~ 15:10 | 10:00 ~ 10:10 | 15:00 ~ 15:10 | 10:00 ~ 10:10 | 15:00 ~ 15:10 | 10:00 ~ 10:10 | 15:00 ~ 15:10 | 10:00 ~ 10:10 | 15:00 ~ 15:10 |
| 騒音L05 dB | 85.0 | 63.0 | 62.4 | 74.4 | 65.1 | 79.5 | 61.7 | 84.3 | 68.0 | 83.1 | 61.4 |
| 振動L10 dB | 75.0 | 43.8 | 41.2 | 43.2 | 43.1 | 42.0 | 41.3 | 43.1 | 43.1 | 41.0 | 41.9 |

※セミの鳴き声によって騒音値が上がっております。